



苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 聯絡電話：037-775298 傳真：037-552723

飲用水樣品檢驗報告總表

委託單位：法務部矯正署新竹看守所	報告編號：FX114W00024
受測單位：法務部矯正署新竹看守所	報告日期：114/04/18
受測地址：新竹市延平路一段110號	
計畫名稱：＊	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：★
採樣時間：114/04/09 10:19 至 114/04/09 10:43	樣品特性：飲用水樣品
收樣時間：114/04/09 15:28	

樣品編號		FX114W00024-001	FX114W00024-002	公告標準值	參考方法	備註	分析單位
檢測項目	採樣時間	10:19~10:20	10:23~10:24				
	名稱 單位	女所收容人 飲用水	女所 飲用水				
總菌落數	CFU/mL	<1	TNTC	-	NIEA E204.55B		景泰順
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	6	NIEA E215.53C		景泰順
自由有效餘氯	mg/L	ND	ND	0.2~1.0	NIEA W408.51A	MDL=0.02	景泰順

備註：

-以下空白.....
- 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
 - 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
 - TNTC：菌落太多無法計數(Too numerous to count)。

發行用印

景泰順檢驗股份有限公司
報告發行章



苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 聯絡電話：037-775298 傳真：037-552723

飲用水樣品檢驗報告總表

委託單位：法務部矯正署新竹看守所	報告編號：FX114W00024
受測單位：法務部矯正署新竹看守所	報告日期：114/04/18
受測地址：新竹市延平路一段110號	
計畫名稱：*	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：★
採樣時間：114/04/09 10:19 至 114/04/09 10:43	樣品特性：飲用水樣品
收樣時間：114/04/09 15:28	

樣品編號		FX114W00024-003	FX114W00024-004	公告標準值	參考方法	備註	分析單位
檢測項目	採樣時間	10:29~10:30	10:35~10:36				
	名稱 單位	炊場 飲用水	秘書室 飲用水				
總菌落數	CFU/mL	<1	TNTC	-	NIEA E204.55B		景泰順
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	6	NIEA E215.53C		景泰順
自由有效餘氯	mg/L	ND	ND	0.2~1.0	NIEA W408.51A	MDL=0.02	景泰順

備註：

1. 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. TNTC：菌落太多無法計數(Too numerous to count)。

發行用印

景泰順檢驗股份有限公司
報告發行章



苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 聯絡電話：037-775298 傳真：037-552723

飲用水樣品檢驗報告總表

委託單位：法務部矯正署新竹看守所	報告編號：FX114W00024
受測單位：法務部矯正署新竹看守所	報告日期：114/04/18
受測地址：新竹市延平路一段110號	
計畫名稱：*	檢測目的：其他環保法規用途
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司	檢測業別：★
採樣時間：114/04/09 10:19 至 114/04/09 10:43	樣品特性：飲用水樣品
收樣時間：114/04/09 15:28	

樣品編號	FX114W00024-005	-				
檢測項目	採樣時間	10:42~10:43	-	公告標準值	參考方法	備註
	名稱 單位	文康室 飲用水	-			
總菌落數	CFU/mL	<1	-	-	NIEA E204.55B	景泰順
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	-	6	NIEA E215.53C	景泰順
自由有效餘氯	mg/L	0.02	-	0.2~1.0	NIEA W408.51A	QDL=0.07 景泰順

備註：

1. 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

發行用印

景泰順檢驗股份有限公司
報告發行章